

تاريخ الطباعة : 2022-08-09
وقت الطباعة : AM 8:21
رقم الطلب : PAC22008470



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Initiating Devices and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2022-08-07 تاريخ الإنتهاء : 2024-08-06

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع



DATE : 2022-08-09 : التاريخ
PERMIT # PAC22008470 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Initiating Devices and Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	TYCO FIRE & SECURITY GmbH / SWITZERLAND	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

FIRECLASS Digital Addressable Class P Heat Detector (4B, 4B-I and 5B bases), with LED status indicator. Part number 516.460.503. Mode configurations: - Heat Detector at Class A1R - Heat Detector at Class A2S - Heat Detector at Class CR		FC460H
---	--	--------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	681ba/07	LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD (LPCB-BRE)	شهادة المختبرات المصاندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	----------	--	--

RECOMMENDATIONS		التوصيات
-----------------	--	----------

Certificate No 681ba-(cl-1) to EN 54-5:2017 + A1:2018

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

