وزارة الداخليـــة
الادارة العامة للدفاع المدني
ادارة الوقاية

تاريخ الطباعة : 2022-09-11
وقت الطباعة : AM 10:54
رقم الطلب : PAC22009808

شهـــــادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية

رقم السجل التجاري : 85372 **رقم الرخصة التجارية** : 124187

رقم قيد المنشأة : 16-0624-00 **رقم الهاتف** :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Detection and Alarm System

إسم المنتج : Notification Devices and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الاعتماد : 2022-09-06 **تاريخ الإنتهاء** : 2024-09-05

ع/
مدير ادارة الوقاية
الادارة العامة للدفاع المدني

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

DATE : 2022-09-11 : التاريـــــخ
PERMIT # PAC22009808 : رقم الطلب

TECHNICAL REPORT				التقرير الفني
PRODUCT	Notification Devices and Accessories			منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System			تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية			مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	TYCO FIRE & SECURITY GmbH / SWITZERLAND			الشركة المصنعة / بلد الصنع
الوصف				الموديل
FireClass Addressable Type B Outdoor Wall Sounder Beacon VAD Weatherproof with Short Circuit Isolator, Red Housing (576.440.009). White lens.				FC445AVR
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		681aw/03	LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD (LPCB-BRE)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات

Certificate No 681aw-(cl-1) to EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN 54-23:2010, EN 54-17:2005.

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

ع/
مدير ادارة الوقاية
الادارة العامة للدفاع المدني